

Informacja Kozienskiej Gospodarki Komunalne Sp. z o.o. o jakości wody – w IV kwartale 2023r.

Parametr jakości wody	jednostka	Stacja Uzdatniania Wody							Najwyższa wartość dopuszczalna ¹⁾
		„Kozienice” ul. Słoneczna 2	„Kozienice” ul. Rodzinna 1	„Janów”	„Nowa Wieś”	„Łuczynów”	„Stanisławice”	„Wola Chodkowska”	
Parametry organoleptyczne i fizykochemiczne									
Barwa	mg Pt/l	5	5	5	5	10	5	15	-
Zapach	-	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny
Smak	-	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny
Chlor wolny	mg/l	< 0,05 ⁴⁾	< 0,05 ⁴⁾	< 0,05 ⁴⁾	< 0,05 ⁴⁾	< 0,05 ⁴⁾	< 0,05 ⁴⁾	< 0,05 ⁴⁾	0,3
Mętność	NTU	0,36	0,12	< 0,10 ⁴⁾	0,22	0,27	< 0,10 ⁴⁾	0,85	1
Odczyn	pH	7,6	7,5	7,5	7,4	7,5	7,5	7,3	6,5 – 9,5
Jon amonowy	mg/l	-	-	-	-	-	-	-	0,50
Żelazo	µg/l	-	-	-	-	-	-	-	200
Twardość ⁵⁾	mg CaCO ₃ /l	155,8	155,8	195,5	230,3	224,8	176,3	143,8	60 – 500
Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	µS/cm	484	521	485	430	521	387	346	2500
Parametry mikrobiologiczne									
Bakterie grupy Coli	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia Coli	jtk/100ml	0	0	0	0	0	0	0	0

1) podst. prawna rozp. Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017r., poz. 2294)

2) poniżej granicy oznaczalności

3) poniżej granicy oznaczalności

4) dolna granica zakresu pomiarowego metody

5) wyniki z poprzednich kwartałów